

Comuni di Carloforte
AREA 6
Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica e Patrimonio
Provincia del Sulcis Iglesiente

PEC: protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it

OGGETTO: Intervento denominato "Intervento di rimozione e smaltimento del manto di copertura, costituito da lastre di eternit, presso la scuola primaria di Carloforte sita in Via Santa Cristina n. 90 – CUP.H55F21000780001– **Espressione Parere**

In merito alla documentazione esaminata per l'intervento in oggetto, si esprime parere favorevole condizionato all'osservanza delle seguenti prescrizioni e precisazioni operative, formulati sulla base dell'estratto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) – sezione *"Rimozione di coperture in cemento amianto"*:

1. **Iscrizione obbligatoria all'Albo Nazionale Gestori Ambientali:** Si rammenta che le attività di rimozione, bonifica e trasporto dei manufatti contenenti cemento-amianto (eternit) dovranno essere eseguite esclusivamente da imprese regolarmente iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella specifica **Categoria 10 (Sottocategoria 10A)**, ai sensi della normativa vigente.
2. **Presentazione del Piano di Lavoro tramite Portale Regionale:** Prima dell'inizio di qualsiasi operazione di smantellamento, l'impresa esecutrice affidataria dei lavori dovrà obbligatoriamente predisporre e trasmettere il **Piano di Lavoro** (ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008). Tale trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica tramite il Portale Amianto della Regione Sardegna.
3. **Termine dilatorio di 30 giorni per l'inizio dei lavori:** Come previsto dall'art. 256, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, copia del Piano di Lavoro deve essere trasmessa all'Organo di Vigilanza (S.Pre.S.A.L. competente) **almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori**. Pertanto, le attività di cantiere relative alla rimozione della copertura non potranno in alcun caso avere inizio prima del decorso di tale termine dalla data di avvenuta presentazione sul portale regionale.
4. **Sospensione dell'attività didattica e inibizione dell'area:** In considerazione della natura delle lavorazioni e del connesso rischio di dispersione di fibre di amianto nell'aria, si prescrive l'obbligo di **sospendere totalmente l'attività didattica** per tutta la durata dell'intervento di bonifica. L'intera area di cantiere e le zone limitrofe potenzialmente interessate dovranno essere rigorosamente

delimitate, segnalate e **interdette a chiunque sia estraneo alle lavorazioni** (inclusi personale scolastico, studenti e utenza), al fine di garantire la massima tutela della salute pubblica.

5. **Fase di istruttoria e verifica:** Si precisa che l'effettivo inizio dei lavori rimarrà subordinato all'esito dell'esame del Piano di Lavoro e di tutta la documentazione tecnica allegata. In sede di istruttoria, qualora i contenuti non risultassero pienamente esaustivi o conformi alle rigorose procedure operative di sicurezza, l'Organo di Vigilanza provvederà a richiedere le necessarie integrazioni documentali o modifiche al piano stesso.

Cordiali saluti.

T.d.P.

Giovanni Amisani

**GIOVANNI
AMISANI**

Firmato digitalmente da
GIOVANNI AMISANI
Data: 2026.08.06 08:00:41
+02'00'

Il Direttore f.f. SPRESAL
Dr. Sergio Stecchi
